



CHECK LIST DI CONTROLLO E PREVENZIONE INCENDIO

COMPILAZIONE A CURA DI ASPP E/O ADDETTI ANTINCENDIO

Obiettivo: Prevenire e mitigare i rischi di incendio, aumentare il livello di attenzione e la capacità di risposta dell'istituzione scolastica.

Periodo di applicazione: Prima della riapertura delle attività scolastiche (07 gennaio 2026) e come strumento di controllo periodico.

La prevenzione incendi non è solo un obbligo normativo, ma un dovere morale verso studenti, personale e famiglie. Anche in assenza di CPI, l'attenzione quotidiana, l'organizzazione e la formazione possono ridurre drasticamente il rischio.

VERIFICA	CRITERIO	SI	NO
ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ	1. Gli addetti ASPP, Addetti Antincendio e gli Addetti al Primo Soccorso hanno sottoscritto l'accettazione dell'incarico predisposta dal DS e dall'RSPP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DOCUMENTAZIONE E SITUAZIONE AUTORIZZATIVA	1. È presente a scuola il Certificato di Prevenzione Incendi aggiornato? 2. Se la risposta è NO, è stata inoltrata a settembre 2025 all'ente proprietario dell'immobile la richiesta prevista dall'Art. 18 c. 3 del D.Lgs. 81/08 riguardante la consegna a Scuola della Certificazione di Prevenzione Incendi? 3. È stato sollecitato l'Ente Proprietario degli Immobili Scolastici al rilascio del CPI?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
VIE DI ESODO ED USCITE DI EMERGENZA	1. Tutte le vie di esodo sono sgombe, ben segnalate? 2. Le Porte di Emergenza sono apribili facilmente e senza chiavi? 3. I Maniglioni Antipanico funzionano correttamente? 4. È vietato l'uso di catene, lucchetti, fermaporte improvvisati?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO	1. Gli Estintori sono presenti e correttamente posizionati in corrispondenza dei cartelli? 2. Gli estintori risultano manutenuti? 3. Gli Idranti / Naspi sono presenti e facilmente accessibili? 4. Le porte REI (se presenti) si chiudono automaticamente e non sono bloccate?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
LOCALI A MAGGIOR RISCHIO	Aule Speciali, Laboratori, Archivi, ... 1. Presente un elevato carico d'incendio (carta, legno, plastica)? 2. I materiali sono ordinati e ridotti allo stretto necessario? 3. È presente una separazione con Porta Tagliafuoco REI? Locali Seminterrati 1. Utilizzati come deposito o autorimessa? 2. Sono presenti materiali infiammabili o combustibili?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
TEATRI, AULE MAGNE, SPAZI POLIFUNZIONALI	1. La capienza massima è chiaramente indicata (\leq 99 persone)? 2. Le tende e i tessuti sono certificati ignifughi con documentazione agli atti della Scuola? 3. È sempre garantita la presenza di Addetti Antincendio durante gli eventi?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
IMPIANTI ELETTRICI E FONTI DI INNESCO	1. I prodotti di pulizia sono conservati in locali dedicati? 2. I locali sono chiusi a chiave? 3. È vietato il deposito nei corridoi, nei sottoscala o lungo le vie di esodo?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	1. Gli Addetti Antincendio sono Formati / Aggiornati? 2. Il personale scolastico conosce le procedure di emergenza, la posizione del campanello di emergenza, ...?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PROVE DI EVACUAZIONE	1. Sono state effettuate / programmate le Prove di Evacuazione (almeno 2/anno)? 2. Sono stati registrati tempi, criticità e miglioramenti? 3. Gli studenti conoscono i comportamenti corretti in caso di Incendio?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
CONTROLLI QUOTIDIANI E PERIODICI	1. Nessun deposito improvvisato nei corridoi? 2. Ci sono prese elettriche sovraccaricate? 3. Nessuna fiamma libera o apparecchio non autorizzato (Macchine del Caffè, Frigo, ...)? 4. Il Registro dei Controlli Antincendio è aggiornato e compilato regolarmente?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Data	ASPP / Add. Antincendio	Nome	Cognome